

旁站监理记录表

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目编号：JXMB-001

日期及气候：2017.8.14	工程地点：E05#楼
旁站监理的部位或工序：E05#楼现浇支墩	
旁站监理开始时间：2017.8.14 10:09	旁站监理结束时间：2017.8.14 11:30
施工情况： 现场施工人员 20 人，专职安全员 1 人，专职质检员 1 人，振捣棒 3 台及各类施工用具。	
监理情况： 现场进行安全交底、施工技术交底，对现场安全隐患进行排查。	
发现问题： 现场施工人员未扣好安全帽带，自拌混凝土无标准配合比。	
处理意见： 通知现场施工项目负责人对存在的问题进行整改。	
备注： 支墩浇筑	 浇筑
施工项目部： 质 检 员：叶华 日 期：2017 年 08 月 14 日	监理项目部： 旁站监理人员：王月有 日 期：2017 年 8 月 14 日

填报说明：

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存份。



由 扫描全能王 扫描创建