



旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZLG-027

日期及天气：2017.10.15 晴 15~26℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区一、二号集电线高压电缆打耐压	
旁站监理开始时间：12 时 30 分	旁站监理结束时间：17 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程施工单位资质证书齐全、测量仪器、设备性能可靠、质量合格，施工前准备工作充分，现场警戒明完备，设备连线正确、，操作严谨规范，测试结果符合规范要求。 	
发现的问题及处理情况： 人员分工不细，配合效果较差，准备时间较长，现场已调整。	
旁站监理人员（签字）：	  2017年10月15日 5日