

旁站监理记录表

工程名称： 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号：JZL6-01

日期及天气：2017、7、4 多云 19~30℃		施工单位：北京中伏源能源科技有限公司	
旁站监理的部位或工序：汇流箱电缆头制作			
旁站监理开始时间：9 点 30 分		旁站监理结束时间：10 点 20 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人数 2 人，一台液压钳，一套液化气加热设备及常用电工工具，铜鼻子压接牢固，采用热缩护套，电缆铠装已有效接地，电缆头螺栓安装牢固，电缆头制作过程基本规范。			
扣花营村汇流箱电缆头制作 2017、7、4 			
发现的问题及处理情况： 电缆头制作过程正常。			
旁站监理人员（签字）：		赵晓冰 2017 年 7 月 6 日	

