

旁站监理记录表

工程名称： 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号： JZL6-02

日期及天气： 2017、7、11 多云 19~33℃	施工单位： 江苏润海环保工程有限公司
旁站监理的部位或工序： 汇流箱电缆头制作	
旁站监理开始时间： 10 点 10 分	旁站监理结束时间： 11 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人数 2 人，一台液压钳，一套液化气加热设备及常用电工工具，铜鼻子压接牢固，采用热缩护套，电缆铠装已有效接地，电缆头螺栓安装牢固，电缆头制作过程基本规范。  黄土坎二上村汇流箱电缆头制作 2017、7、11	
发现的问题及处理情况： 电缆头制作过程正常。	
旁站监理人员（签字）：	赵晓永  2017 年 7 月 11 日