

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：001

日期及天气： 晴	施工单位：河南省易通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：导/地线压接	
旁站监理开始时间：2017年12月24日 7时	旁站监理结束时间：2017年12月24日 15时

施工情况

1、导、地线规格：JL/G1A-120/20
 2、液压机、钢模准备情况：√ 准备好；□ 未准备好。
 3、压接人：**李火火**，钢印代号：75
 4、仪表型号：智能导/地线压接仪 MS2306

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管		压接长度	
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		
				最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大		最小
G1	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G1	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G1	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况：**合格**

发现的问题及处理情况：
无

项目部： 质检员： 赵明哲 日期： 2017.12.24	项目监理部： 旁站监理人员： 张建忠 日期： 2017.12.24
--	---

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：02

日期及天气：晴	施工单位：河南省易通电力工程有限公司
---------	--------------------

旁站监理的部位或工序：导/地线压接

旁站监理开始时间：2017年12月20日 7时 旁站监理结束时间：2017年12月20日 15时

施工情况

- 1、导、地线规格：JL/G1A-120/20
- 2、液压机、钢模准备情况：√ 准备好；□ 未准备好。
- 3、压接人：李水华，钢印代号：75
- 4、仪表型号：智能导/地线压接仪 MS2306

监
理
情
况

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管		压接长度	
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		
				最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大		最小
G3	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G3	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G5	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G5	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G5	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况：合格

发现的问题及处理情况：

无

项目部：

质检员：赵明哲

日期：2017.12.20

项目监理部：

旁站监理人员：张建忠

日期：2017.12.20



旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：003

日期及天气：晴	施工单位：河南省易通电力工程有限公司
---------	--------------------

旁站监理的部位或工序：导/地线压接

旁站监理开始时间：2017年12月21日 7时 旁站监理结束时间：2017年12月21日 14时

施工情况

- 1、导、地线规格：JL/G1A-120/20
- 2、液压机、钢模准备情况：√ 准备好；□ 未准备好。
- 3、压接人：李火火，钢印代号：75
- 4、仪表型号：智能导/地线压接仪 MS2306

监
理
情
况

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管		压接长度	
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		对边距			
				最大	最小		最大	最小		最大	最小	最大	最小		
G5	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G5	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G5	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G6	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G6	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G6	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况：合格

发现的问题及处理情况：

无

项目部：
质检员：赵明哲
日期：2017.12.21

项目监理部：
旁站监理人员：张建志
日期：2017.12.21



旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 006

日期及天气: 晴				施工单位: 河南省易通电力工程有限公司												
旁站监理的部位或工序: 导/地线压接																
旁站监理开始时间: 2017年12月22日 7时								旁站监理结束时间: 2017年12月22日 15时								
施 工 情 况	1、导、地线规格: JL/G1A-120/20 2、液压机、钢模准备情况: <input checked="" type="checkbox"/> 准备好; <input type="checkbox"/> 未准备好。 3、压接人: 李火牛, 钢印代号: 75 4、仪表型号: 智能导/地线压接仪 MS2306															
	监 理 情 况	桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管		压接长度
外径						需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距			
最大		最小	最大	最小	最大		最小	最大		最小						
G9		受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G9		受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G9		受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G11		送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G11		受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G11	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120	
涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况: 合格																
发现的问题及处理情况: 无																
项目部: 质检员: 赵明哲 日期: 2017.12.22								项目监理部: 旁站监理人员: 张建忠 日期: 2017.12.22								



旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：009

日期及天气： 晴				施工单位：河南省易通电力工程有限公司												
旁站监理的部位或工序： 导/地线压接																
旁站监理开始时间： 2017年12月23日 7时								旁站监理结束时间： 2017年12月23日 12时								
施 工 情 况	1、导、地线规格： JL/G1A-120/20 2、液压机、钢模准备情况： <input checked="" type="checkbox"/> 准备好； <input type="checkbox"/> 未准备好。 3、压接人： 赵明哲 ， 钢印代号： 75 4、仪表型号： 智能导/地线压接仪 MS2306															
	监 理 情 况	桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管		压接长度
外径						需压长度	外径		需压长度	对边距	压接长度	对边距	压接长度			
					最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小	
G17		受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G17		受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G17		受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G19		送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G19		受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G19	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120	
涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况： 合格																
发现的问题及处理情况： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>																
项目部： 质检员： 赵明哲 日期： 2017.12.23								项目监理部： 旁站监理人员： 张建忠 日期： 2017.12.23								



旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：010

日期及天气：晴	施工单位：河南省易通电力工程有限公司
---------	--------------------

旁站监理的部位或工序：导/地线压接

旁站监理开始时间：2017年12月23日 12时 旁站监理结束时间：2017年12月23日 16时

施工情况

- 1、导、地线规格：JL/G1A-120/20
- 2、液压机、钢模准备情况：√ 准备好；□ 未准备好。
- 3、压接人：王XX，钢印代号：75
- 4、仪表型号：智能导/地线压接仪 MS2306

监
理
情
况

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管		压接长度	
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		
				最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大		最小
G19	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G19	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G19	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G20	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G20	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G20	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况：合格

发现的问题及处理情况：

无

项目部：

质检员：赵明哲

日期：2017.12.23

项目监理部：

旁站监理人员：张建忠

日期：2017.12.23



旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：011

日期及天气： 晴	施工单位：河南省易通电力工程有限公司
-----------------	--------------------

旁站监理的部位或工序：导/地线压接

旁站监理开始时间：2017年12月25日 7时 旁站监理结束时间：2017年12月25日 14时

施工情况

- 1、导、地线规格：JL/G1A-120/20
- 2、液压机、钢模准备情况：√ 准备好；□ 未准备好。
- 3、压接人：**吉火**，钢印代号：75
- 4、仪表型号：智能导/地线压接仪 MS2306

监
理
情
况

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管			压后钢管		
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		压接长度
				最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小	
G20	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G20	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G20	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G22	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G22	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G22	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况： 合格

发现的问题及处理情况：

无

项目部：
质检员：**赵明哲**
日期：2017.12.25

项目监理部：
旁站监理人员：**张建忠**
日期：2017.12.25



旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 012

日期及天气: 晴				施工单位: 河南省易通电力工程有限公司												
旁站监理的部位或工序: 导/地线压接																
旁站监理开始时间: 2018年01月10日 8时								旁站监理结束时间: 2018年01月10日 15时								
施工情况	1、导、地线规格: JL/G1A-120/20 2、液压机、钢模准备情况: <input checked="" type="checkbox"/> 准备好; <input type="checkbox"/> 未准备好。 3、压接人: 李火军 , 钢印代号: 75 4、仪表型号: 智能导/地线压接仪 MS2306															
监 理 情 况	桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管			
					外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		压接长度
					最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小	
	G22	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
	G22	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
	G22	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
	G23	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
	G23	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G23	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120	
涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况: 合格																
发现的问题及处理情况: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">无</div>																
项目部: 质检员: 赵明哲 日期: 2018.1.10								项目监理部: 旁站监理人员: 张建忠 日期: 2018.01.10								



旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：013

日期及天气： 晴	施工单位：河南省易通电力工程有限公司
----------	--------------------

旁站监理的部位或工序：导/地线压接

旁站监理开始时间：2018年01月12日 8时

旁站监理结束时间：2018年01月12日 16时

施工情况

- 1、导、地线规格：JL/G1A-120/20
- 2、液压机、钢模准备情况：√ 准备好；□ 未准备好。
- 3、压接人：吉水水，钢印代号：75
- 4、仪表型号：智能导/地线压接仪 MS2306

监
理
情
况

桩号	压接管位置	相别	线别	压前铝管			压前钢管			压后铝管		压后钢管			
				外径		需压长度	外径		需压长度	对边距		压接长度	对边距		压接长度
				最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小	
G23	受测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G23	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G23	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G26	送测	左	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G26	受测	中	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120
G26	受测	右	导线	32	32	240	16	16	120	32	32	240	14	14	120

涂电力脂、地线外观、接续管清洗检查情况： 合格

发现的问题及处理情况：

无

项目部：
质检员：赵明哲
日期：2018.1.12

项目监理部：
旁站监理人员：张建忠
日期：2018.01.12

