

旁站监理记录表

工程名称：佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-JXWT-PZ-02

日期：2017 年 12 月 22 日 天气：晴	施工单位：中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序：10Kv 电缆头终端制作	
旁站开始时间：2017 年 12 月 22 日 09 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 12 月 22 日 11 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☒ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☐ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☐ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☐ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☐ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 邵平 2017 年 12 月 23 日	