

旁站监理记录表

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300KWp 分布式光伏发电项目

编号：HX-ZHJL-PZJL-004

日期： 2018.02.15	天气：晴	施工单位：浙江诺欧博新材料有限公司
旁站监理的部位或工序：开关柜电缆头终端制作		
旁站开始时间：9:10	旁站结束时间：13:55	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）： <u>戚平</u> 2018年5月18日		