

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：010

日期：2017 年 12 月 26 日 天气：多云 温度：-12 °C --- 2 °C	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：35KV 开关柜、变压器、SVG、站内开关柜耐压试验	
旁站开始时间：2017 年 12 月 26 日 8 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 12 月 26 日 17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、试验人员 <u>3</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。 3、试验设备使用 <u>绝缘耐压测试仪</u>，是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。 4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 5、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。 6、耐压试验前后，绝缘电阻测量是 ☒ 否 ☐ 有明显变化。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u> </u> 2017 年 12 月 26 日	

注：本表一式一份由监理项目部自存。