

旁站监理记录表

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-WHH-PZ-004

日期及气候：2018 年 04 月 25 日

工程地点：济南娃哈哈厂区 4 号屋面

旁站监理的部位或工序：电缆的敷设

旁站监理开始时间：2018.04.25 14:00

旁站监理结束时间：2018.04.25 16:30

施工情况：

管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 6 人，电缆通过人员肩扛牵引的方式进行敷设，确保电缆不会被地面摩擦受到表皮破损等。



监理情况：

- 1) 首先查看了电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求；
- 2) 人力牵引对电缆无损伤

发现问题：无

处理意见：无

备 注：

施工项目部：中设无锡机械设备工程有限公司

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：王泽洋

旁站监理人员：庞和平

日 期：2018 年 04 月 25 日

日 期：2018 年 04 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建