

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-032

日期及天气: 2018.04.29	施工单位: 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼给水打压试验	
旁站监理开始时间: 早 9.00	旁站监理结束时间: 早 11.30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、检查试验压力表设备正常。
- 2、按设计给出的试验压力进行试压。
- 3、打压水管直径为 25mm, 试验压力为 2.5Mpa, 观察时间 2 小时。
- 4、经检查试管无遗漏现象。



发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

刘雨文

2018 年 04 月 29 日



由 扫描全能王 扫描创建