

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-033

日期及天气: 2018.04.26	施工单位: 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 20 区至 23 区 3×70 电缆沟回填	
旁站监理开始时间: 15.00	旁站监理结束时间: 17.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、 电缆沟开挖深度实测为 1.1 米, 符合设计要求 (1M)。 2、 电缆铺沙盖砖, 铺沙厚度为 15cm, 符合要求。 3、 符合电缆隐蔽规范和图纸要求。	
	
发现的问题及处理情况: 符合要求	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 04 月 29 日

