

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-035

日期及天气: 2018.04.26	施工单位: 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 17 区电缆头制作	
旁站监理开始时间: 8.30	旁站监理结束时间: 9.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、 电缆头制作人员有资质证书。 2、 电缆外观完好, 无表皮破损, 拧绞等情况。 3、 电缆头切割长度符合要求。 4、 监督打磨, 杂质清理符合要求。 5、 符合电缆头施工工艺规范要求。	
	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 刘明文	2018 年 04 月 30 日

