

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-038

日期及天气: 2018.05.10	施工单位: 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 110KV 联络线导线展放旁站	
旁站监理开始时间: 14.30	旁站监理结束时间: 16.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、登高人员个人安全防护用品佩戴正确。 2、跨越公路时, 应在马路两边设置醒目的提示物并拉警戒线。 3、吊车、牵引车及专用设备需持证上岗。 4、检查现场施工是否按安全技术措施或专项施工方案, 安全文明施工, 策划方案, 安全措施执行。 5、现场布置、施工机具、材料准备、工作票是否满足使用需求, 是否符合安全文明施工要求。 6、现场负责人、安全负责人、登高作业人员、施工总人数等是否满足施工需求。 7、导线钢芯铝线接线压接压力 80Mpa, 符合要求。	
 	
现场人员: 宜昌富豪胡绍伟 正衡旁站人员: 孙富斌 刘德文	
发现的问题及处理情况: 过路段未设置明显提示障碍物, 已提醒并立即设置。	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 05 月 10 日

