

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-039

日期及天气: 2018.05.12 晴

施工单位: 湖南卓越建设有限公司

旁站监理的部位或工序: 光伏 26 区至 2 区 2×120 电缆敷设旁站

旁站监理开始时间: 9.30

旁站监理结束时间: 10.45

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、电缆型号、规格符合设计规定。
- 2、外观检查密封良好,无机械划伤和破损等情况。
- 3、敷设路径由 26#-2#全长约 1500M,符合设计要求。
- 4、电缆沟实测深度合格。



现场人员: 中伏能源李维军

正衡旁站人员: 孙富斌

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字):

孙富斌

2018 年 05 月 12 日



由 扫描全能王 扫描创建