

旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目		编号：ZHJL-SHILMY-003
日期及气候：2017.12.3 晴	工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司	
旁站监理的部位或工序：1#屋面支架夹具安装		
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将支架夹具逐一放在屋面，测量好夹具安装之间的距离，符合要求后将夹具用螺丝固定在屋面彩钢瓦棱边上。		
 支架夹具安装2017.12.3		
监理情况： 现场监理人员要求安装人员做好安全防护，对施工屋面进行全面检查，要求夹具请放在屋面上，并且按照施工图纸测量好夹具之间的距离，组装夹具时螺丝一定要紧固到位，已安装好的夹具，要求施工单位质检人员进行检查，有松动的地方要及时调整紧固。经检查安装质量符合要求。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：仇善东 2017年12月3日		

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。