

旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目

编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018年6月17日 多云	工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司
旁站监理的部位及工序：1、2#箱式变压器电缆头耐压试验	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人1名，技术人员2名，安全员1名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计4人，其中工作负责人（监护人）1人，试验人员2人，记录人员1人。 4. 施工器具：发电机、摇表、ZGF系列直流高压发生器、电抗器、放电棒等。	
	
监理情况： 1. 测试前已进行安全交底。 2. 安全员已到位。 3. 现场安全警示措施到位。 4. 试验操作过程符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：仇善军	
2018年06月17日	