


旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-024

日期及天气：2018、5、 13 多云 19~31℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：外线导线线夹压接	
旁站监理开始时间：下午 15 点 10 分	旁站监理结束时间：下午 17 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人员 2 人，采用专用的线夹液压压接设备，线夹压接牢固，线夹及导线的规格型号符合设计要求，接线端子板、线夹无毛刺，导线无明显松股起壳现象，导线表面光洁无拖拉起毛，整个压接过程基本符合规范要求。  外线导线线夹压接 2018、5、13	
发现的问题及处理情况： 线夹压接过程正常。	
旁站监理人员（签字）：  2018 年 5 月 13 日 	