

旁站监理记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程) 编号: JZL6-020

日期及天气: 2018、4、25	多云 14~23℃	施工单位: 中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG 预制舱 1X95 电缆终端制作		
旁站监理开始时间: 下午 14 点 20 分		旁站监理结束时间: 下午 17 点 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: SVG 预制舱 1×95 电缆头制作, 现场施工人员 2 人, 具有高压电工操作证书。采用 SF-240 液压钳进行压接, 满足施工需要。选用永固集团生产的 35KV 硅橡胶户内终端, 出厂合格证及检测报告齐全。铠装层已按要求接地, 硅橡胶冷缩套管安装规范, 铜鼻子压接牢固, 连接螺栓安装牢固, 施工现场无粉尘, 环境干燥, 满足高压电缆头制作需要。整个施工程序符合设计及规范要求。  SVG1X95电缆终端制作 2018、4、25		
发现的问题及处理情况: 整个制作过程符合设计及规范要求。		
旁站监理人员 (签字): 赵晓江		

