

旁站监理记录表

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM30-02

日期及天气： 2017 年 11 月 25 日

施工单位：江苏国际建设有限公司
南京分公司

旁站监理的部位或工序：2#箱变基础土方开挖

旁站监理开始时间： 9 时 00 分

旁站监理结束时间： 10 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

挖土机械： PC200 十一台、农用自卸汽车 1 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

发现的问题及处理情况：

- 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位；
- 3、基底标高-1.60m，原始地坪标高-0.12m，挖土深度 1.6m；
- 4、抽测基底标高-1.64m、-1.63m、-1.60m、-1.59m、-1.58m；
- 5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

旁站监理人员（签字）：



2017年 11月 25日

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。