

旁站监理记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-20171120

日期及天气：2017.11.20 晴天	施工单位：南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础商混浇筑	
旁站监理开始时间：2017年11月20日14时00分	旁站监理结束时间：2017年11月20日18时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、现场采用一台砼车，泵车人进行配合施工； 2、基础商混采用C30混凝土，所浇筑基础 长为5.3m，宽为2.8m，厚度为30公分。	
发现的问题及处理情况：	
现场浇筑时振捣不及时，我方要求 进行对混凝土振捣。	
旁站监理人员（签字）：张本	2017年11月20日