

旁站监理记录表

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-20171125

日期及天气: 2017.11.25 晴天	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 设备基础圈梁绑筋商混浇筑	
旁站监理开始时间: 2017年11月25日14时00分	旁站监理结束时间: 2017年11月25日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工现场基础圈梁绑筋以此进行; 2、现场所用Φ14螺纹钢钢筋, 符合图纸设计; 3、现场浇筑所采用C30商混浇筑; 4、浇筑厚度为30公分。	
发现的问题及处理情况:	
现场在浇筑时振捣不及时, 我方要求 应及时振捣。	
旁站监理人员(签字): 张本	2017年11月25日