

旁站监理记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-20171116

日期及天气： 2017.11.16 阴天	施工单位：南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：箱、逆变、一二次舱基础垫层商混浇筑	
旁站监理开始时间：2017年11月16日14时00分	旁站监理结束时间：2017年11月16日20时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、现场共配车一辆，1人现场施工。 2、现场基础垫层采用C15商混浇筑。 3、箱基础垫层浇筑厚度为 10 cm。 4、逆变、一二次舱基础垫层厚度为 20 cm。	
发现的问题及处理情况：	
施工现场商混以及浇筑过程符合 规范要求。	
旁站监理人员（签字）：张本工	2017年11月16日