

旁站监理记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-20171210

日期及天气： 2017.12.10 晴天	施工单位：南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：设备电缆终端制作	
旁站监理开始时间：2017年12月10日 8时 00分	旁站监理结束时间：2017年12月10日 17时 00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1. 在制作电缆接头时 天气晴朗、空气干燥、周围无灰尘、纸屑； 2. 电缆外观整洁无破损、绝缘以及耐压合格。 3. 其与电缆头紧密连接。	
发现的问题及处理情况：	
旁站时未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：张东	2017年12月10日