

旁站监理记录表

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-20171227-001

日期及天气: 2017.12.27 晴天	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 避雷器实验	
旁站监理开始时间: 2017年12月27日 8时 00分	旁站监理结束时间: 2017年12月27日 10时 00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1. 对 A、B、C 三相绝缘电阻进行测量, 绝缘电阻分别为 2500, 2500, 2500 Ω. 2. 对 A、B、C 三相直流漏电流及电压测量. 其均达到规范要求.	
发现的问题及处理情况:	
在我方监理旁站时未发现任何问题.	
旁站监理人员 (签字): 张本	2017年12月27日