

旁站监理记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-018

日期：2018 年 01 月 21 日 天气：阴

施工单位：羲和太阳能电力有限公司


旁站监理的部位或工序：开关柜 10Kv 电缆头终端制作

旁站开始时间：2018 年 01 月 21 日 9 时 20 分

旁站结束时间：2018 年 01 月 21 日 11 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。
- 3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。
- 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☐ 否 ☐ 良好。
- 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。
- 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。



发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

朱马兵

2018 年 1 月 21 日