

旁站监理记录表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2017.12.30 晴 施工单位: 江苏华翔控股股份有限公司

旁站监理的部位或工序: 10KV 高压室出线柜电缆头制作

旁站监理开始时间: 8:00 旁站监理结束时间: 17:00

施工情况:

遥测电缆绝缘→剥电缆铠甲、打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套冷缩三只套→冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂→套上冷缩终端→压上接线端子套、冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕

监理情况:

剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子上 3-5mm 处,锯一环形深,深度为钢带厚度的 2/3,不得锯透,电缆终端固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密,用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑,在电缆头附近用火时应注意把电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注:

无

承包单位(章):

质 检

员:

李金宝

日

期:

2017年 12 月 30 日

监理单位(章):

旁站监理人员:

日

期:

2017年 12 月 30 日