

旁站监理记录表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目 编号：

日期及气候：2018.1.3 晴	施工单位：江苏华翔控股股份有限公司
------------------	-------------------

旁站监理的部位或工序：1#、2#、彩钢棚防雷接地焊接

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：17:00

施工情况：

- 1、施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕；
- 2、首先由现场施工负责人进行技术交底，然后开始工作。

监理情况：

施工人员按照图纸和规范要求，搭焊接长度不小于扁钢宽度的 2 倍，焊接平整、饱满、牢固，并且做好防腐。符合设计要求。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

承包单位（章）：

质 检

日

员：李金定

期：2018年1月3日

监理单位（章）：

旁站监理人员：

日

期：2018年1月3日