

## 旁站监理记录表

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：BHGT-PZ-005

日期及气候：2017年12月24日 晴 -5-6℃	施工地点：场区内
旁站监理的部位和工序：电缆终端制作	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:00
<p>施工情况：</p> <p>1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底。</p> <p>2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。</p> <p>3、施工人员 4 人，设备、材料已落实到位。</p>	
<p>监理情况：</p> <p>1、检查电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好；电缆终端及配件齐全，无损伤。</p> <p>2、现场旁站制作全过程，施工制作工艺符合规程及产品技术要求。</p> <p>3、检查接地线连接安装可靠；接线端子压接可靠；相色标志正确。</p>	
<p>发现问题</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>备注：无</p>	
<p>承包单位：兴润建设集团有限公司</p> <p>质 检 员： <u>李公军</u></p> <p>日 期：2017年12月24日</p>	<p>项目监理机构： <u>常州正衡监理</u></p> <p>旁站监理人员： <u>葛庆琦</u></p> <p>日 期：2017年12月24日</p>

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。