

旁站记录

工程名称: 沙河市汉波光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-SHBB-JLPZ-03

日期及气候: 2018年1月10日 晴	施工地点: 纵横厂房
旁站监理的部位或工序: 屋面光伏组件吊装	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:00
<p>施工情况: 1.现场屋面以及地面共配置施工人员 8 人, 吊装到屋面马上散料, 满族现场施工要求。</p> <p>2. 吊装方案已制定, 并已进行安全技术交流。</p> <p>3. 安全负责人已到位, 并配有专人指挥。</p>	
<p>监理情况: 1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求。</p> <p>2.安全防护用品、设施的投入使满足作业要求。</p> <p>3.吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。</p> <p>4.起重机使用中回转半径内严禁站人。</p> <p>5.现场设置标示牌, 严禁无关人员进入现场。</p> <p>6.场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求。</p>	
<p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>备注 (包括处理结果):</p>	
<p>施工单位: 合肥富春园林建设工程有限公司</p> <p>质 检 员: 许立源</p> <p>日 期: 2018.1.10.</p>	<p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部</p> <p>旁站监理人员: 张金碧</p> <p>日 期: 2018.1.10</p>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。

