

旁站监理记录表

工程名称：沙河市汉波光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHLJ-000001-0002-0004

日期及天气：2018 年 1 月 11 日星期四，晴

施工单位：合肥富春园林建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序：梯型瓦夹粘胶

旁站监理开始时间：15:00

旁站监理结束时间：15:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

实验情况：

准备：

1、施工单位负责人王继松及施工人员。2、主要设备：拉拔力测试仪。

实验过程：

将已经养护完成的梯型瓦夹粘胶基础挂在拉拔力测试仪，缓慢将重物拉起直至离开屋面。

备注 1：设计院要求拉拔力 $\geq 0.3\text{KN}$ 。

监理情况：

- 1、检查当日实验整个过程符合规范要求。
- 2、支架基础胶粘拉力符合设计要求。

发现的问题及处理情况：

发现问题：无。

处理意见：无。

旁站监理人员（签字）： 张金星

2018 年 1 月 11 日

