旁站监理记录表

工程名称：宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-NBLX-ZLPZ-11

日期：2018 年 06 月 20 日　天气：中雨	施工单位：浙江新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：10Kv 电缆头终端制作	
旁站开始时间：2018 年 06 月 20 日 13 时 10 分	旁站结束时间：2018 年 06 月 20 日 16 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过；主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行技术交底。

2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收；基础及构筑物是☑否□达到安装要求；基础复测预埋件位置是☑否□正确。

3、现场有施工管理人员 1 人、安装人员 5 人；是☑否□均到岗；设备、材料是☑否□已落实到位。

4、电缆型号，电压及规格是☑否□符合设计；绝缘是☑否□良好。

5、电缆终端及配件是☑否□齐全；无损伤。

6、施工制作工艺是☑否□符合规程及产品技术要求。

7、接地线连接安装是☑否□可靠。

8、接线端子压接是☑否□可靠。

9、相色标志是☑否□正确。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：张文博　　2018 年 6 月 20 日