

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-007

日期及天气：	施工单位：宁波华星钢构股份有限公司
旁站监理的部位或工序：设备电缆终端制作。	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、在制作电缆接头时天气晴朗，空气干燥，周围无灰尘、纸屑等。 2、电缆外观整洁无破损，绝缘以及耐压良好。 3、其与电缆头紧密连接。	
发现的问题及处理情况： 现场未出现问题。	
旁站监理人员（签字）：张和	年 月 日