

旁站监理记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(二期) 5.19MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及天气:	施工单位: 宁波华星钢构股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 配电房及箱变基础土方开挖.	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 今日对配电房基础土方开挖进行旁站. 2. 现场机械挖机一台, 5人配合施工. 3. 现场配电房土方开挖长为 14.8m, 宽为 7.8m, 深 1.1m. 开挖基槽符合图纸设计要求.	
发现的问题及处理情况: 在土方开挖过程中, 现场施工人员未及时佩戴安全中帽, 已现场要求整改.	
旁站监理人员(签字): 张永	年 月 日