

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-004

日期及天气：	施工单位：宁波华星钢构股份有限公司
旁站监理的部位或工序：配电房基础商品混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 对配电房基础浇筑进行旁站监理。 2. 现场利用砼车3台，泵车一台，1人配合其施工。 3. 基础采用 C30 商品混凝土进行浇筑。 厚度为24公分。	
发现的问题及处理情况： 现场混凝土未及时振捣，我方已要求对其及时振捣。	
旁站监理人员（签字）：张木	年 月 日