

旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：34JL-003

日期及气候：2018.5.15 晴	施工单位：江苏镇江安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：彩钢棚防雷接地焊接	
旁站监理开始时间：2018.5.15. 09:20	旁站监理结束时间：2018.5.15. 11:15
施工情况： 1、施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕； 2、首先由现场施工负责人进行技术交底，然后开始工作。	
监理情况： 施工人员按照图纸和规范要求，搭焊接长度不小于扁钢宽度的 2 倍，焊接平整、饱满、牢固，并且做好防腐。符合设计要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：朱 日 期：2018年 5 月 15 日	监理单位（章）： 旁站监理人员：徐 日 期：2018年 5 月 15 日

