

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 济南润申科技有限公司20MW光伏发电项目 编号: ZHJL-PZJL-012

日期及天气: 2017.05.30	施工单位: 润申电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关柜一次舱基础浇筑	
旁站监理开始时间: 19:00	旁站监理结束时间: 20:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 二次设备舱基础及承台浇筑. 现场浇筑工2名, 质检员, 安全员 均到场. 浇筑工2人, 浇筑机械为混凝土泵车一辆, 挖掘机一 辆, 溜槽2个, 铁钎4个. 浇筑机械使用正常, 混凝土标号 为C30. 采用济南绿源建材有限公司商品混凝土. 浇筑时自后向前 依次浇筑. 浇筑完毕, 无漏浆, 离析现象.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 胡成 2017年5月30日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。