

旁站监理记录表

工程名称：市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项（一期 10MW 工程）

编号：： QCGF-ZH-PZJL-II

日期：2018 年 08 月 10 日 天气：晴	施工单位：江苏中导电力有限公司
旁站监理的部位或工序：35kv 电缆接头制作	
旁站开始时间：2018 年 08 月 10 日 15 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 08 月 10 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。 3、施工管理人员 5 人、安装人员 4 人，均到岗。设备、材料已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好。 5、电缆终端及配件齐全，无损伤。 6、施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装可靠。 8、接线端子压接可靠。 9、相色标志正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张金星	
2018 年 08 月 10 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建