

旁站监理记录表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CZZH-SJC-37

日期及气候: 2018.06.03 多云 18℃-24℃		施工地点: 光伏一期场内	
旁站监理的部位或工序: 35kV 电缆中间接头制作安装			
旁站监理开始时间: 2018.06.03 09:00		旁站监理结束时间: 2018.06.03 16:00	
施工情况: 1、施工人员 4 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 3、电缆中间接头制作安装过程符合设计要求;			
监理情况: 1、经检查出场合格证手续齐全; 2、电缆芯线外观检查无损伤; 3、连接管规格与芯线相符; 4、压模尺寸与导线规格相符; 5、绝缘包扎外观检查搭盖均匀, 层间无空隙褶皱; 6、电缆接头盒金属外壳与电缆金属护套处、粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 无夹渣、砂眼。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: <u>上海三电工程</u> 质 检 员: <u>李明</u> 日 期: <u>2018年06月03日</u>		项目监理单位: <u>上海三电工程</u> 旁站监理人员: <u>吴长青</u> 日 期: <u>2018年06月03日</u>	

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存

