

旁站监理记录表

工程名称:上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号:CZZH-SJC-39

日期及气候: 2018.06.12 晴 21℃-31℃		施工地点: 光伏一期场内	
旁站监理的部位或工序: 35kV 接入 3 进线及 2#SVG			
旁站监理开始时间: 2018.06.12 09:50		旁站监理结束时间: 2018.06.12 17:00	
施工情况: 1、35kV 电缆接入 3 进线及 2#SVG .			
监理情况: 1、35kV 电缆接入 3 进线及 2#SVG 的安装过程符合技术要求; 2 施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 3、施工人员 11 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 4、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 5、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 6、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: <u>上海上电工程</u> 质 检 员: <u>李明</u> 日 期: <u>2018年06月12日</u>		项目监理机构: <u>常州工程</u> 旁站监理人员: <u>吴长春</u> 日 期: <u>2018年06月12日</u>	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存

