GFDZJBM30：旁站监理记录表

# 旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：

| | |
|---|---|
| 日期及天气：208 年 7 月 27 日　　多云 | 施工单位：中机国能浙江工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：屋面夹具、导轨连接处拉拔试验 | |
| 旁站监理开始时间：9：30 | 旁站监理结束时间：10:00 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：<br><br>上午 9 点 30 分左右，试验人员在总包单位现场负责人的带领下，带好拉力器到施工屋面，对已经装好的夹具、导轨进行抽验，并对进行了拉拔测试，基本到 450N 左右。 | |
| 发现的问题及处理情况：<br><br>无 | |
| 旁站监理人员（签字）：　　段光林　　2018 年　7　月 27　日 | |