

旁站监理记录表

工程名称：虞城县农村新能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-014

现场工作内容	管桩压桩		
作业地点	利民镇光伏区		
作业项目 主要技术分析	按照施工图纸要求进行压桩，压桩高度与图纸符合，阵列排布整齐。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	打桩机 1 台，人员 4 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	桩机夹头螺丝松动。		复验意见：
	整改结果： 已整改。		
旁站 时间	开始	2018 年 5 月 30 日	对应 作业
	结束	2018 年 5 月 30 日	

旁站监理人员（签名）：薛彬文

作业负责人（签名）：薛彬文

