

旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-001

日期及天气：2018.06.30	多云	工程地点：南京市溧水经济开发区滨淮大道109号 南京长安发动机制造有限公司
------------------	----	--


旁站监理的部位或工序：屋面夹具安装

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将夹具吊装上屋面，测量好夹具安装之间的距离，符合要求后，将夹具用螺丝固定在屋面彩钢瓦棱边上。



监理情况：

现场监理人员要求安装人员做好安全防护，并且按照施工图纸测量好夹具之间的距离，检查夹具是否紧固到位，是否紧固位置偏离，不合格的要求施工方进行整改已安装好的夹具，要求施工单位质检人员进行检查，有松动的地方要及时调整紧固。

发现的问题及处理情况：现场个别支架有松动已通知施工方整改。

旁站监理人员（签字）：张良玉

2018年6月30日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。