


旁站监理记录表

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目		编号: ZHJL-PZJL-005
日期及气候: 2018年7月14日 晴		工程地点: 屋面
旁站监理的部位或工序: 屋面防雷接地扁钢焊接		
旁站监理开始时间: 14:00		旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1. 现场负责人1名, 技术人员1名, 质检员及安全员各1名, 施工人员2名、电动螺丝刀2台 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底		
监理情况: 1. 管理人员及施工人员状态良好, 机具及特种工证件齐全有效 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全 3. 接地扁钢采用-40*4 镀锌扁铁 4. 防腐采用银粉漆		
 		
发现的问题及处理情况: 个别扁钢防腐不到位, 现场已整改。		
施工单位: 中机国际 质检员: 张俊 2018年7月14日		项目监理机构: 常州工衡建设工程监理 旁站监理人员: 张良玉 陈荣明 2018年7月14日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。