



旁站监理记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-002

日期及天气：2018.12.25 晴	施工单位：安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序：现场电缆沟开挖	
旁站监理开始时间：2018 年 12 月 25 日 14 时 00 分	旁站监理结束时间：2018 年 12 月 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场 5 人进行人工开挖； 2、现场施工要求电缆沟长大约 200M 深 1M 宽 50CM 3、要求现场回填时铺设黄沙上下各一层红砖一层 	
发现的问题及处理情况： 现场未出现问题。	
参加及旁站监理人员（签字）：   2018 年 12 月 25 日	