

旁站监理记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期及天气： 2018.11.06 多云	施工单位：安徽福其多电气有限公司
旁站监理的部位或工序：现场车棚基础商混浇筑	
旁站监理开始时间：2018 年 11 月 6 日 8 时 00 分	旁站监理结束时间：2018 年 11 月 6 日 9 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场车棚垫层以及基础均采用 C30 商混进行浇筑，垫层厚度为 10 公分，基础浇筑厚度为 55 公分： 	
发现的问题及处理情况： 浇筑现场基础混凝土振捣不及时，我方要求及时对其进行振捣。	
旁站监理人员（签字）：张 权 2018 年 11 月 6 日	