

旁站监理记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-002

日期及天气：2018.11.05 多云	施工单位：安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序：现场车棚基础钢筋笼绑扎	
旁站监理开始时间：2018 年 11 月 5 日 8 时 00 分	旁站监理结束时间：2018 年 11 月 5 日 12 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场车棚基础钢筋笼大小为 600*600 毫米，绑扎采用 12 根 20 毫米的热轧带肋钢筋，箍筋采用 8 毫米螺纹钢，箍筋间距为 100 毫米进行绑扎； 	
发现的问题及处理情况： 现场未出现问题。	
旁站监理人员（签字）：张仁江 2018 年 11 月 5 日	