

旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派 2.997MW

编号:GFDZJBM30-04

关键部位（工序）	一次预制舱端、2#箱变端高压 冷缩电缆头终端制作	施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司
旁站开始时间	2019年12月21日 8 时	旁站结束时间	2019年12月21日 17 时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行
了技术交底。

相关建筑物、构筑物是☒否☐已通过中间验收，基础及构筑物是☒否☐达到安装强度要求，基础复测预
埋件位置是☒否☐正确。

施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。

电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。

电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。

施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。

接地线连接安装是☒否☐可靠。

接线端子压接是☒否☐可靠。

相色标志是☒否☐正确。

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是☐，否☒，问题是：_____


2、监理行为：口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。

3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。

4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：_____

日 期：2019年12月21日



监理单位：正阳电力工程监理有限公司
监理项目部

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



扫描全能王 创建