

旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-014

日期及气候：2018.12.2 多云 | 工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩


旁站监理的部位或工序：中心区东南区防雷接地扁钢焊接

旁站监理开始时间：14:00

旁站监理结束时间：17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

施工人员按照图纸要求和规范，进行下料，然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的2倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固。符合设计要求。焊接完成后做好防腐处理工作。

发现的问题及处理情况：

箱变接地扁钢施工用红绿漆，要求施工方换作黄绿漆

旁站监理人员（签字）：

任志云、张良金

2018年12月2日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。