

旁站监理记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号 ZHJL-TSPZ-005

日期：2018 年 12 月 19 日 天气：多云	施工单位：天威新能源系统工程（北京）有限公司
旁站监理的部位或工序：10 kV 电缆终端制作	
旁站开始时间：2018 年 12 月 19 日 09 时 32 分	旁站结束时间：2018 年 12 月 19 日 11 时 55 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☒ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☐ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☐ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☐ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况 同意施工	
旁站监理人员（签字）：林就明 2018 年 12 月 19 日	