

旁站监理记录表

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-YLFP-ZLPZ-002

日期及气候：2018年11月18日 晴

工程地点：榆林市横山区联村光伏扶贫电站项目场区

旁站监理的部位及工序：开关站基础砌筑

旁站监理开始时间：9:30

旁站监理结束时间：12:30

施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。

监理情况：施工前已对浇筑完成的整板基础进行验收，砌筑砂浆按照配比配制并添加防冻剂，钢筋长度及强度均符合要求，砌筑工艺标准，灰缝饱满，预埋件尺寸及位置均符合设计要求。



发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：陕西拓日新能源科技有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：榆林市横山区联村光伏扶贫电站项目指挥部

项目监理机构：榆林市横山区联村光伏扶贫电站项目监理部

质检员（签字）：鱼利葵

旁站监理人员（签字）：赵大顺

2018年 11 月 18 日

2018年 11 月 18 日